

3. «Энергетическая стратегия России до 2030 года».
<http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/>.

Научный руководитель: П.А. Стрижак, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой АТЭ ЭНИН ТПУ.

ТЕПЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Д.Ю. Ткачук

Томский политехнический университет
ЭНИН, ЭКМ, группа 5АМ6Н

Одним из самых перспективных направлений в проектировании электрических машин является разработка турбогенераторов с воздушным охлаждением мощностью более 100 МВт. Это обусловлено их простотой в эксплуатации, более высокой надежностью по сравнению с существующими аналогами, пожаробезопасностью, а также отсутствием дополнительных систем жизнеобеспечения. В ремонтной и аварийной документации турбогенераторов акцентируется внимание на большом количестве повреждений конструктивных элементов, вызванных тепловыми нагрузками. Увеличение мощности турбогенераторов и повышение надежности невозможно без надежного охлаждения их элементов. Для контроля теплового состояния в турбогенераторе установлен ряд измерительных приборов, однако в условиях эксплуатации контроль наиболее теплонагруженной лобовой части не предусмотрен. Поэтому тепловое состояние лобовых частей токопроводящих стержней, обоснование их надежности, особенно в режимах короткого замыкания, должен выполняться на этапе проектирования турбогенератора и его системы охлаждения. [1]

В настоящей работе представлено моделирование теплового поля турбогенератора ТФ-160 [2] – исследуется температурное распределение в номинальном режиме работы.

При тепловом расчете в мировой практике проектирования турбогенераторов применяются следующие методы:

1. метод развернутых эквивалентных схем;
2. аналитический метод определения теплового состояния;
3. метод конечных элементов.

В данной работе для моделирования температурного поля турбогенератора нами используется метод конечных элементов, реализованный на основе программы ELCUT. Модули ELCUT позволяют проводить анализ физических полей и получать решение связанных многодисциплинарных задач в различных видах анализа. Основными этапами решения задачи расчета температурного поля в ELCUT являются следующие.

1. Выбор типа и класса решаемой задачи.
2. Создание геометрической модели объекта исследования (в нашем случае чертеж генератора выполнен в программе T-FLEX)

3. Задание свойств материалов и нагрузок. Свойства материалов представлены в таблице 1. [3]

Табл. 1.

Элементы	Теплопроводность (Вт/К·м)	Объемная плотность тепловыделения (Вт/м ³)
Воздух	0,028	0
Сердечник статора (сталь 1513)	25	1526100
Сердечник ротора (сталь 20)	56	0
Обмотка – медь (ротор)	400	159900
Обмотка – медь (статор)	400	111330

4. Построение сетки конечных элементов (рисунок 1).




Рис. 1. Окна программы с построенной сеткой.

5. Решение задачи и получение результатов (рисунок 2).




Рис. 2. Распределение температуры в продольном и поперечном сечении турбогенератора.

В таблице 2 представлены результаты расчета в программе ELCUT и рассчитанные ранее аналитическим методом значения максимальной температуры турбогенератора. [4]

Табл. 2.

	Рассчитанная температура	Температура, полученная в ELCUT
Обмотка статора	81	83
Сталь статора	117	117
Обмотка ротора	140,5	137

По результатам исследования температурного поля генератора можно сделать следующие выводы:

1. Численные методы расчета и современные программные продукты позволяют рассмотреть достоверную картину температурного поля и определить наиболее нагретые области.
2. При протекании номинального тока максимальная температура турбогенератора равна 140,5 °С.
3. В номинальном режиме максимальное значение температуры наблюдается в обмотке ротора, а минимальное значение температуры имеет вал.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Третьяк А.В. Температурное состояние стержней турбогенераторов с воздушным охлаждением при номинальном режиме и режиме короткого замыкания / А.В. Третьяк // Известия ТулГУ. Технические науки.— 2013.— № 6.— С. 270–277.
2. Номенклатурный каталог ОАО «Электросила», 2008.
3. Хуторецкий, Г.М. Проектирование турбогенераторов / Г.М. Хуторецкий, М.И. Токов, Е.В. Толвинская. — Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. Отделение, 1987.— 256 с.
4. Сипайлов Г.А. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты в электрических машинах / Г.А. Сипайлов, Д.И. Санников, В.А. Жадан. — М.: Высш. шк., 1989.— 239 с.

Научный руководитель: Е.С. Дорохина, к.т.н., ассистент, кафедра ЭКМ ЭНИН ТПУ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРО-СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА НОВНИКОЛЬСКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Г. Гожин, И.А. Разживин
Томский политехнический университет
ЭНИН, ЭСиЭ, группа 5АМ74

Электроэнергетическая система (ЭЭС) Томской области входит в состав объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири. Имеющийся в энергосистеме де-