



VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
VASA YRKESHÖGSKOLA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Matias Mäkinen

OMICRON CMC850- ja 356 -
TESTILAITTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO
JA SIMULOINTI

Tekniikka ja liikenne
2013

ALKUSANAT

Tämä työ on tehty kevään 2013 aikana Vaasan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Haluan kiittää opinnäytetyöni valmistumisesta seuraavia henkilöitä: työn ohjauksesta lehtori Antti Virtasta, yliopiston ostoinsinööri Veli-Matti Eskosta, joka hankki työhön tarvittavia komponentteja ja lisenssejä. Erityiskiitos kuuluu yliopiston tutkija Mike Mekkaselle, jonka kanssa työtä tein koko kevään ajan. Häneltä sain hyviä neuvoja ja paljon apua työhön liittyen.

Vaasassa 08.05.2013

Matias Mäkinen

TIIVISTELMÄ

Tekijä	Matias Mäkinen
Opinnäytetyön nimi	OMICRON CMC850- ja 356 -testilaitteiden käyttöönotto ja simulointi.
Vuosi	2013
Kieli	suomi
Sivumäärä	31
Ohjaaja	Antti Virtanen

Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoululle ja yliopistolle. Työ liittyy ammattikorkeakoulun, yliopiston ja Novian yhteiseen DEMVE IEC 61850 -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tutkimuskeskus Technobotniaan uusi sähkötekniikan tutkimusympäristö, joka liittyy pääasiassa IEC 61850 -standardiin.

Työn tavoitteena on tutustua ja ottaa käyttöön hanketta varten ostetut OMICRON CMC850- ja CMC356 -testilaitteet ja suunnitella testiympäristö, jossa voidaan mallintaa erilaisia sähköverkon virhetilanteita. Lisäksi on tarkoitus selvittää, mitä kaikkea OMICRON Test Universe -ohjelmistolla pystytään tekemään.

Työssä rakennettiin testikytkentä, jossa tutkittiin muunmuassa ylivirtasuojasta VAMP-suojareleellä. Virtaa syötettiin CMC356-laitteella ja simulointia ohjattiin OMICRON-ohjelmistoilla. Lisäksi tutkittiin sähköautomaatiossa käytettävää GOOSE-tiedonsiirtoprotokollaa OMICRONin eri ohjelmistoilla.

Työssä saatiin tuloksia monipuolisesti GOOSE-viestien analysoimisesta ja generoimisesta IEDScout-ohjelmiston avulla. OMICRON CMC356 -laitteen käyttötarkoitus ja ohjaus selvisi. OMICRON CMC850 -laitteen käyttö jäi vähälle puuttuvien komponenttien takia.

ABSTRACT

Author	Matias Mäkinen
Title	Commissioning and Simulating of OMICRON CMC850 and 356 Test Equipment.
Year	2013
Language	Finnish
Pages	31
Name of Supervisor	Antti Virtanen

This thesis was done for University of Applied Sciences and for University of Vaasa. The thesis is related to the DEMVE :IEC 61850 project administered by VAMK, University of Vaasa and Yrkeshögskolan NOVIA. The objective of the project is to build a new electricity research environment relating to the IEC 61850 –standard into Technobothnia.

The objective of the thesis was to get introduced and utilise the test equipment OMICRON CMC850- and CMC356 that have been acquired for the project and to develop a test environment in which different fault situations in the power grid can be modelled. The objective was also to find out the possibilities of OMICRON Test Universe software.

A test wiring was built in the thesis, with which overcurrent protection of a VAMP relay was simulated. Current was supplied with CMC356 device and the simulation was controlled with the OMICRON software. The GOOSE data transfer protocol used in electrical automation was researched with various programs by OMICRON.

During the project results from analyzing and generating GOOSE-messages by using the IEDScout program were accomplished. The control and usage of the OMICRON CMC356 test equipment was determined. The usage of the OMICRON CMC850 test equipment was minimal because of missing components.

KÄYTETYT LYHENTEET

CMGPS	OMICRONin laite, jolla pystytään tekemään GPS-pohjainen aikasynkronointi.
CMIRIG-B	OMICRONin laite, jolla pystytään tekemään aikasynkronointi.
GSSE	Generic Substation State Events. IEC 61850 –standardin tiedonsiirtoprotokolla. Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin GOOSE.
GOOSE	Generic Object Oriented Substation Event. IEC 61850 -standardissa määritelty pikaviesti reaaliaikakriittisen tiedon siirtoon.
IEC	International Electrotechnical Commission. Kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio.
IEC 61850	Tietoliikenneverkot ja -järjestelmät sähköasemalla -standardi.
IED	Intelligent Electronic Device. Laite joka pystyy vastaanottamaan dataa sensoreilta ja vastaamaan annettuihin käskyihin.
MAC	Media Access Control. Verkkosovittimen ethernet-verkossa yksilöivä osoite.
MMS	Manufacturing Message Specification. Standardi reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon.

SCL	System Configuration Description Language. Tiedosto, joka määrittelee IED- laitteen tärkeimmät ominaisuudet. Esimerkiksi MAC-osoitteen ja nimen.
SIGRA	Siemensin ohjelmisto nauhoitettujen .cfg-tiedostojen toistamiseen.
SNTP	Simple Network Time Protocol. Protokolla verkossa olevien laitteiden aikasykronointiin.
SV	Sampled Values. Mitattuja näytearvoja.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä.

SISÄLLYS

ALKUSANAT

TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

1	JOHDANTO.....	8
2	AIHEEN RAJAUS	9
3	IEC 61850 –STANDARDI JA GOOSE.....	10
4	KÄYTETTÄVÄT TESTILAITTEET JA OMICRONIN ESITTELY.....	13
	4.1 Yleistä OMICRONISTA	13
	4.2 OMICRON CMC850.....	13
	4.2.1 Testilaitteen fyysinen esittely.....	Error! Bookmark not defined.
	4.3 OMICRON CMC356.....	14
5	VAMP 257.....	16
6	TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TESTIOHJELMISTOT	17
	6.1 IEDScout.....	18
	6.1.1 GOOSE-haistelija.....	18
	6.1.2 GOOSE-simulointi.....	18
	6.1.3 GOOSE-nauhoitus	18
	6.2 QuickCMC.....	19
	6.3 Wireshark.....	19
7	TESTIKYTKENNÄT JA SIMULOINNIT	20
	7.1 Kytkentä.....	20
	7.2 CMC850-laitteella .pcap-tiedoston toisto ethernetväylälle.....	21
	7.3 IEDScout GOOSE haistelija.....	22
	7.4 GOOSE-viestien lähetys IED-laitteelle	23
	7.5 GOOSE-viestien nauhoitus ja toisto.....	24
	7.6 Ylivirtasuojaus	25
8	TULOKSET	28
9	JOHTOPÄÄTÖKSET	30
	LÄHTEET.....	31

1 JOHDANTO

Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoululle ja yliopistolle. Opinnäytetyön aihe liittyy DEMVE: IEC 61850 -koulutuspalvelujen kehittäminen monitoimittajaympäristössä-hankkeeseen. ”*Hankkeessa rakennetaan Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteiseen tutkimuskeskus Technobothniaan uusi sähkötekniikan laboratorioympäristö, jota käytetään eri valmistajien suojaustekniikan yhteiskäytön koulutukseen. Hankkeeseen kuuluu myös laboratorion koulutusohjelmien suunnittelu ja pilotointi. Hankkeen tavoitteena on myös suunnitella ja käynnistää Vaasan Energiainstituutille (VEI) koulutuspalvelutoimintaa IEC 61850 -standardin ympärille.*” /1/

Opinnäytetyö liittyy hanketta varten ostettujen OMICRONin testilaitteiden tutkimiseen, käyttöönottoon ja testausominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on ottaa käyttöön OMICRON CMC850- ja CMC356 -testilaitteet, rakentaa testikykentä, johon liitetään muunmuassa VAMPin suojureleitä, simuloida sähköverkon virhetilanteita CMC356-laitteen avulla ja tutkia kuinka suojureleet käyttäytyvät. Lisäksi tutustutaan erilaisiin OMICRONin ohjelmistoihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin.


2 AIHEEN RAJAUS

Työn tarkoituksena oli käyttönottaa OMICRON CMC850 -laite. Tavoitteina oli selvittää mihin kaikkeen laitteella ja OMICRONin ohjelmistoilla pystyy. Tarkempaa määritelmää ei annettu, että mitä kaikkea tulee laitteella tehdä, joten työ eteni sitä mukaan, mitä uusia ominaisuuksia laitteesta selvisi. Taustatietoa OMICRONin laitteista/ohjelmistoista ennen projektin alkua ei ollut yhtään, joten työ alkoi käytännöstä tyhjästä ja IEC 61850 –standardin opiskelusta. Työn edetessä havaittiin, että pelkällä CMC850-laitteella ei pystytä hirveästi sähköverkon simuloiteja tekemään, vaan testikytkentöihin tulee lisätä myös suojareleitä ja OMICRON CMC356 -laite, jotta virtaa ja jännitteitä pystytään syöttämään tutkittaville suojareleille. Kun simuloiteja oltiin saatu tehtyä pidemmälle havaittiin, että tarvitaan vielä lisää laitteita testikytkentöihin, joten hankintalistalle lisättiin Merging Unit, ”viisas” kytkin, tarvittavia kaapeleita ja lisenssejä OMICRON-ohjelmistomoduuleihin.

3 IEC 61850 –STANDARDI JA GOOSE

IEC 61850 -standardi tarkoittaa sähköjakeluautomaatioon liittyvää tiedonsiirtostandardia. Sähköjakeluautomaatiolla tarkoitetaan keskijänniteverkon sähköjakelun suojausta, valvontaa, ohjausta ja optimointia. Näitä toimintoja pyritään kehittämään koko ajan, jotta sähköjakelu on turvallista ja luotettavaa. Sähköjakeluautomaatioon liittyviä laitteita ovat suojarleet, kennotermiinit, hälytysjärjestelmät ja käytönvalvontajärjestelmät.


Standardi on kehitetty, jotta eri laitevalmistajien laitteet pystyvät helposti kommunikoimaan keskenään. Ennen IEC-standardia laitevalmistajat käyttivät omia kommunikointiprotokolliaan, mikä vaikeutti kommunikointia eri laitevalmistajien laitteiden välillä. Käytettävät tiedonsiirto-protokollat ovat: MMS (Manufacturing Message Specification), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) ja SV. Tiedonsiirto ohjauslogiikan ja IED-laitteen välillä tapahtuu TCP/IP-protokollaa käyttäen. Kuviosta 1 selviää IEC 61850 –standardin mukaiset kommunikointiprotokollat.



Kuvio 1. IEC 61850 –standardin mukaiset kommunikointiprotokollat. /2/

IEC 61850 -standardin ominaisuuksia ovat nopea IED-laitteiden välinen kommunikaatio, tuki tiedostojen siirrolle, tuki tietoturvalle, korkea käytettävyys ja standardipohjaisuus. /2/

Kuviosta 2 selviää, kuinka tutkittava IED-laite nimetään standardin mukaan. Alussa on tutkittavan laitteen nimi, tämän jälkeen tutkittava noodi- eli laitteeseen määritely ulostulo, tutkittava alue, tutkittava data ja tutkittavan datan arvo. Yleensä tutkittavan datan arvo on boolean muotoa, eli tosi tai epätosi. Tässä tapauksessa tutkitaan circuit breaker 1, eli katkaisijaa. Sähköverkon virhetilanteessa kun esimerkiksi virta ylittää maksimiarvon, katkaisijan boolean-arvo muuttuu ja katkaisija vaihtaa tilaansa, että virtaa ei pääse enää kulkemaan suojaareleen läpi.




Kuvio 2. tutkittavan IED-laitteen datan nimeäminen. /3/

GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) on yksi IEC 61850-standardissa käytettävistä tiedonsiirtoprotokollista. Protokolla ei ole uusi, sitä on aiemmin käytetty UCA GOOSE -nimellä. Suurin ero UCA GOOSE- ja IEC 61850-GOOSE välillä on, että kehittyneemmässä IEC 61850-GOOSE ei ole enää staattinen numero biteistä tai bittipareista.

GOOSE-viestejä käytetään IED-laitteiden väliseen kommunikointiin. GOOSE-viestit toimivat suoraan ethernetin päällä. GOOSE-viesti voi sisältää bittejä, bittipareja, mitta-arvoja ja muita dataelementtejä.

Tiivistettynä GOOSEsta Mekanismi nopeaan ja reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon sähköautomaation tapahtumista. GOOSE-viesti sisältää esimerkiksi komentoja,

hälytyksiä tai merkintöjä. Yksittäisen GOOSE-viestin voi vastaanottaa useampi IED-laite, riippuen tietenkin määrittämisistä ja kytkennöistä. /4/ Kuviosta 3 selviää kuinka GOOSE-viesti kulkee lähettäjä- ja vastaanottajalaitteen välillä ethernet-rajapintaa käyttäen.



Kuvio 3. GOOSE-viestin lähetys ethernet-rajapintaa käyttäen. /4/

4 KÄYTETTÄVÄT TESTILAITTEET JA OMICRONIN ESITTELY

4.1 Yleistä OMICRONista

OMICRON on kansainvälinen yritys, joka valmistaa tuotteitaan ja ohjelmistojaan sähköteollisuuteen. OMICRON valmistaa laitteita pääasiassa sähköteollisuuden komponenttien, esimerkiksi suojarleiden, virtamuuntajien ja isompien kokonaisuuksien testaukseen. Asiakkaita OMICRONilla on yli 140 maasta. OMICRONin palvelut kattaa tuotteiden myynnin ja valmistuksen lisäksi konsultointia, käyttöönottoa, testausta ja koulutusta. /5/

4.2 OMICRON CMC850

OMICRON CMC850 -laite on maailman ensimmäinen laite, joka on suunniteltu suojarleitetestaukseen ja nimenomaan IEC 61850 -standardiin. Laite keskittyy reaaliaikaiseen viestintään, eli GOOSE-protokollan tutkimiseen. Lisäksi laite tutkii näyte- ja raja-arvoja testissä olevista IED-laitteista. CMC850-laitetta ohjataan OMICRON Test Set -ohjelmistolla, jossa on erilaisia ohjelmistoja eri testejä varten. /6/


Laite on pienikokoinen, kevyt ja ulkoapäin katsottuna hyvin pelkistetty. Etupaneelissa sijaitsee virtanappi ja virtapistoke. Takapaneelissa on kaksi ethernet-liitäntää, CMIRIG-B tai CMGPS-liitäntä, 2 kappaletta virta-/jännite-uloistolliitäntöjä. Lisäksi takapaneelista löytyy yhdistäminen-nappi, jolla saa laitteen ja tietokoneen kommunikoimaan keskenään, mikäli ne eivät muuten tunnista toisiaan. Kuviossa 4 OMICRON CMC850 -laite.



Kuvio 4. OMICRON CMC850 -laite. /6/

4.3 OMICRON CMC356

OMICRON CMC356 on tietokoneohjattava testilaite, jolla pystytään testaamaan suojureleitä, antureita, energiamittareita ja sähkön laatuanalysointilaitteita. Laitteen fyysisiä ominaisuuksia ovat 4 jänniteulostuloa, 6 virtaulostuloa, 4 binääristä ulostuloa, analoginen DC-sisääntulo virralle ja jännitteelle, 10 binääristä/analogista sisääntuloa viidessä galvanisesti erotellussa ryhmässä, 1 ulostulo korkeille virroille/ jännitteille. /7/ Kuviossa 5 OMICRON CMC356 -laitteen etupaneeli.



Kuvio 5. OMICRON CMC356 -laitteen etupaneeli. /7/

5 VAMP 257

Tässä työssä käytettiin VAMP 257 -suojareleitä testikytkennöissä. Suojarele on laite, jota sähkölaitokset ja teollisuus käyttävät suojataakseen sähköjakeluverkkoaan ja lisätäkseen sen käyttöturvallisuutta. Sähköjakelun häiriötilanteessa suojarele kytkee viallisen kohteen pois järjestelmästä ja huolehtii vikatilanteesta toipumisesta.

VAMP 257 -suojareleen ominaisuuksia ovat /8/

- Erittäin nopea valokaarisuojaus: ainutlaatuinen valokaarisuojaustoiminto, joka turvaa käyttöhenkilöstöä ja omaisuutta valokaaren syttyessä.
- Joustava kommunikaatio: monipuoliset kommunikaatiomahdollisuudet, kuten IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP ja SPA ja IEC 61850.
- Käyttäjystävällinen
Helppo asentaa ja konfiguroida, releen toimintaa tukee selkeä VAMPSET-asettelu- ja konfigurointiohjelmisto.


Kuviossa 6 VAMP 257 -suojarele.



Kuvio 6. VAMP 257 -suojarele. /8/

6 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TESTIOHJELMISTOT

OMICRON-laitteiden mukana tulee ohjelmisto nimeltä Test Universe, jolla hallitaan käytännössä kaikkia CMC850- ja CMC356 -laitteille tehtäviä toimenpiteitä. Ohjelmisto on laaja, ja siinä on noin 10 eri ohjelmistomodulia, joista kaikkiin ei tässä työssä tutustuta. Ohjelmistomodulleja ovat mm. Transplay, Enerlyzer, Harmonics, Binary I/O monitor, GOOSE configuration module, QuickCMC ja IEDScout. OMICRON-laitteen hallintaan löytyy myös internetkäyttöliittymä, jolla pystyy lukemaan erilaisia virta- ja jännitearvoja ja toistamaan esimerkiksi kaapattuja ethernet-liikennetiedostoja. Alla olevaan kuvioon on merkitty QuickCMC ja IEDScout- ohjelmat, joita tässä työssä on käytetty. Harmaalla oleva ohjelmistomoduli on Transview-ohjelma jota olisi tarvittu, mutta lisenssiä ohjelmaan ei ollut. Kyseinen ohjelma korvattiin Siemensin SIGRA-ohjelmalla. Test Set Association -valikon takaa löytyy ohjauskoneeseen kytketyt OMICRON-laitteet joille pystyy tekemään ip-määrittelyt yms jos tarve vaatii. Kuviossa 7 Test Universe -käyttöliittymä.



Kuvio 7. OMICRON Test Universe -käyttöliittymä.

6.1 IEDScout

IEDScout on OMICRONin ohjelma, jolla pystytään lukemaan IED-laitteiden ja ohjauskoneen välistä kommunikointia. IEDScoutin käyttö aloitetaan määrittelemällä yhdistettävän serverin IP-osoite, joka tässä tapauksessa tarkoittaa VAMP-suojareleen IP-osoitetta. Yhteys laitteeseen otetaan etsi-toiminnolla, jonka jälkeen pystytään lukemaan suojareleen lähettämää dataa. Toinen tapa yhdistää ohjelmisto laitteeseen on tuoda ohjelmaan SCL-tiedosto, joka määrittelee suojareleen asetukset, MAC-osoitteen ja muut tärkeät tiedot. SCL-tiedoston pystyy tekemään VAMPSET-ohjelmalla, jolla ohjataan suojareleen asetuksia ja logiikoita.

6.1.1 GOOSE-haistelija

IEDScoutin erilaisia ominaisuuksia ovat GOOSE-haistelija, joka tutkii reaaliajassa suojareleen toimintoja. GOOSE-haistelija näyttää kaikki releelle määritellyt sisäänmenot ja niiden boolean-arvot. Lisäksi ohjelma näyttää releen muut tärkeät arvot, kuten releen nimeämisen, aikamääritteet ja MAC-osoitteen. Tarkemmin GOOSE-haistelijasta kappaleessa 7.3.

6.1.2 GOOSE-simulointi

IEDScoutilla pystyy myös generoimaan GOOSE-viestejä IED-laitteelle. Ohjelmaan tulee määritellä vastaanottavan laitteen MAC-osoite ja IEC61850 -standardin mukainen nimi. Kappaleessa 7.4 on tarkemmin GOOSE-viestien generoimisesta IED-laitteelle.

6.1.3 GOOSE-nauhoitus

IEDScoutin seuraava ominaisuus on GOOSE-viestien nauhoittaminen. Ohjelma tutkii määrättyjen ulostulojen boolean arvoja ja tallennus tapahtuu .cfg-tiedostoon. Ongelmaksi GOOSE-viestien nauhoituksessa muodostui se, että .cfg-tiedostoa pystyy toistamaan vain OMICRONin Transview-ohjelmalla, jota ei

valitettavasti tullut ohjelmistopakettien mukana. Transview-lisäosa olisi maksanut niin paljon, että se jätettiin ostamatta. Tutkimisen jälkeen selvisi, että Siemensin SIGRA-ohjelmalla pystyy myös toistamaan .cfg-tiedostoja. Tarkemmin nauhoitetun tiedoston toistosta kappaleessa. 7.5.

6.2 QuickCMC

QuickCMC-ohjelmalla ohjataan OMICRON CMC356 -laitteen suojarielelle syöttämiä virtoja ja jännitteitä. Ohjelmassa tulee määritellä, mitä laitteen ulostuloja käytetään. Virtaa/jännitettä pystyy käsin syöttämään halutun määrän tai vaihtoehtoisesti syötetyn virran/jännitteen voi asettaa automaattisesti nousemaan määritetyn askeleen/ajan välein. Ohjelma näyttää milliampeerin tarkkuudella paljonko virtaa laitteelta lähtee ja syötetty virta näkyy kolmivaihetaulukkona. Testin päätyttyä ohjelmalla pystyy tekemään raportin, joka näyttää esimerkiksi missä virta-arvossa suojarieleen hälytys-/trip-toiminto on mennyt päälle.


6.3 Wireshark

Wireshark on maailman käytetyin tietoliikenneanalysointiohjelma. Wiresharkkia tässä työssä on käytetty paljon GOOSE-viestien tutkimiseen. Varsinkin alussa kun IEDScoutilla ei saatu minkäänlaisia viestejä näkymään, oli hyvä tarkistaa Wiresharkilla, että todellisuudessa GOOSE-viestit kulkee. Näin pystyi hyvin havainnollistamaan, että ongelmakohta on IEDScout-ohjelman asetuksissa.

7 TESTIKYTKENNÄT JA SIMULOINNIT

7.1 KytKentä

TestikytKentä, jossa VAMP 257 -suojareleet, OMICRON CMC357- ja CMC850 -testilaitteet kytketään samaan aliverkkoon. KytKennässä on tarkoitus tehdä erilaisia OMICRON-laitteiden mahdollistamia toimintoja suojareille, kuten tutkia releiltä saapuvia GOOSE-viestejä, lähettää releille GOOSE-viestejä ja syöttää virtaa releille. TestikytKentää ohjataan 2 tietokoneella, koska käytössä on niin monia ohjelmia, että niiden ohjaaminen yhdellä koneella olisi hankalaa. Kuviossa 8 rakennettu testikytKentä.



Kuvio 8. TestikytKentä.

7.2 CMC850-laitteella .pcap-tiedoston toisto ethernetväylälle.

Ensimmäinen ominaisuus, jota tutkittiin CMC850-laitteesta oli .pcap-tiedoston toisto IED-laitteelle. Pcap-tiedoston saa esimerkiksi Wireshark-ohjelman tietoliikennekaappauksesta. Releelle tehtiin kappaleessa 7.3 kuvan mukainen logiikka, jossa digitaaliset sisääntulot 1 ja 2 vaihtelivat ledien a ja b tilaa kytkimen avulla, kyseisen ethernet-liikenne kaapattiin Wireshark-ohjelmalla. OMICRON CMC850 -laitteen internetkäyttöliittymällä pystyi toistamaan kaapatun tiedoston suojarellelle hakemalla tallennettu .pcap-tiedosto ja toistamalla se. Kuviossa 9 näkyy CMC850-laitteen internet-käyttöliittymä ja .pcap-tiedoston toisto.

Start	Sampled Values ▾	Synchrophasors	Time	PCAP Playback
PCAP Playback				
Status				
File name	ledienvilkuttelu.pcap			
Capture length	00:00:23			
Progress	<input type="text"/>			
Settings				
Capture file (*.pcap)	<input type="button" value="Choose File"/>	DI1_onoff.pcap		
Ethernet port	<input type="text" value="ETH1"/>			
<input type="button" value="Play"/>				


Kuvio 9. CMC850-laitteen internetkäyttöliittymä.

Suojareleellä tapahtui samat ledien tilan muutokset ilman, että kytkimeen tarvitsi koskea. Tässä ominaisuudessa ei tarvinnut määrittää vastaanottavan releen ip-asetuksia eikä muita ominaisuuksia, koska kaikki tarvittavat määrittäykset olivat tallennettuna .pcap-tiedostoon. Ainoa muutos oli vaihtaa suojarelleen asetukset nauhoituksen jälkeen julkaisijasta vastaanottajaksi (publisher-subscriber)

7.3 IEDScout GOOSE-haistelija

IEDScout-ohjelmassa on 3 erilaista toimintoa GOOSE-viestien reaaliaikainen haistelu, GOOSE-viestien generoiminen IED-laitteelle ja GOOSE-liikenteen nauhoitus. Näihin toimintoihin tutustumme seuraavaksi.

Suojareleelle tehtiin yksinkertainen kytkentälogiikka, jossa ledejä a ja b ohjattiin kytkimen avulla päälle ja pois. Kuviossa 10 ledien ohjauslogiikka.



Kuvio 10. ledien ohjauslogiikka.

Suojareleen asetuksista tehtiin .scl- tiedosto VAMPSET-ohjelmalla, joka liitettiin IEDScout-ohjelmaan. Näin ohjelmalla sai yhteyden tutkittavaan suojareleeseen. Käynnistettiin GOOSE sniffer -toiminto, joka näytti reaaliajassa tutkittavien väylien booleanarvot. Kuviossa 11 GOOSE-sniffer –käyttöliittymä.


File	
GoCBRef	Vamp_2Relay/LLN0\$gcb1
DstMac	01:0c:cd:01:00:00
GoID	VAMP
AppID	0x0001
DatSet	Vamp_2Relay/LLN0\$DSG1
StNum	8
SqNum	55
Data	
Vamp_2Relay/LLN0\$DSG1	{True,False}
Vamp_2Relay/DI01GGIO45.ST.Ind.stVal	True
Vamp_2Relay/DI02GGIO46.ST.Ind.stVal	False
Goose Header	
EntryTime t	(u01/09/2013_09:13:29.468,[00110100])
Test	F
NdsCom	F
ConfRev	1
Hold	10000
Remaining	5018
Network	
SrcMac	00:1a:d3:00:19:95
DstMac	01:0c:cd:01:00:00
VLAN ID	VLAN TAG not available or invalid
VLAN Prn	VLAN TAG not available or invalid

Kuvio 11, GOOSE-sniffer.

Kuviosta selviää VAMP-releen nimeäminen ja tutkittava väylä, “Vamp_2Relay/LLN0\$gcb1”. Tutkittavat sisäänmenot ovat: DI01GGIO45 ja DI01GGIO46, eli digital input 01 ja 02. Tässä tapauksessa digitaalinen sisäänmeno 1 on päällä, eli led a palaa, kuten myös yllä olevassa VAMPSET-kuviossa näkyy. Booleanarvot vaihtelivat reaaliajassa, kun kytkimen asentoa vaihtoi. StNum eli statusnumero kasvoi aina yhdellä kun tutkittava booleantila muuttui. Myös SqNum eli sekvenssinumero muuttui, joka tarkoittaa missä TCP-IP-paketin sekvenssissä tutkittava data sijaitsee.


7.4 GOOSE-viestien lähetys IED-laitteelle

Suojareleelle tehtiin yksinkertainen kytkentälogiikka VAMPSET-ohjelmalla, jossa led c:tä ohjattiin GOOSE-viesteillä. Kuviossa 12 led c-ohjauslogiikka.



Kuvio 12. led c-ohjauslogiikka.


IEDScoutin GOOSESimulations-ohjelmaan määriteltiin vastaanottavan releen MAC-osoite ja looginen noodi: LLN0, jota lähetetyillä viesteillä ohjattiin. Viestien lähetysaika määriteltiin vaihtumaan sekunnin välein, jonka jälkeen led c vaihtoi tilaansa sekunnin välein. Kuviossa 13 GOOSE-viestien simulointi.



Kuvio 13. GOOSE-viestien simulointi.

7.5 GOOSE-viestien nauhoitus ja toisto.

Suojareleelle tehtiin sama kytkentälogiikka kuin kappaleessa 7.3, eli ledejä a ja b ohjataan kytkimen avulla päälle ja pois. Ledien tilaa vaihdeltiin ja simulaatio nauhoitettiin IEDScoutin GOOSE-recording -toiminnolla. Kuviossa 14 GOOSE-nauhoituksen toisto SIGRAlla.




Kuvio 14. GOOSE-nauhoituksen toisto SIGRAlla

SIGRA-ohjelma näyttää kätevästi nauhoitetut suojarleen sisäänmenot, jotka tässä tapauksessa ovat 1:Boolean of VAMP= Digitaalinen sisäänmeno 1- eli led a ja 2:Boolean of VAMP= Digitaalinen sisäänmeno 2- eli led b. Ohjelmalla pystyy myös siirtämään aikakursoreita, jolla näkee millisekuntin tarkkuudella kauanko mikäkin boolean-arvo on kestänyt. Tässä tapauksessa on mitattu led b:n päälläoloaika, joka on 2200 ms.


7.6 Ylivirtasuojaus

OMICRON CMC356 -laitteelle tehtiin kytkentä jossa laitteelta lähti 3 virtajohtoa VAMP 257 -suojarleelle ja releeltä tuli 2 binääristä sisääntuloa CMC356-laitteelle. VAMPSET-ohjelmalla määriteltiin releen maksimivirta-arvoksi 1 A ja trip-toiminnon menemään päälle, kun virtaa tulee 80% määritellystä, eli noin 0,8 A. Suojarele havahtuu, kun 0,8 A on ylitetty, jolloin hälytystoiminto menee päälle. Aikaviiveeksi määriteltiin 5 sekuntia, joka tarkoittaa, että mikäli virta ei viiden sekunnin kuluessa palaa raja-arvon alapuolelle, suojarle kytkee trip-toiminnon päälle ja virran syöttö pysähtyy. QuickCMC-ohjelmalla määriteltiin, mitkä CMC356-laitteen sisään- ja ulostuloista ovat käytössä ja tämän jälkeen aloitettiin syöttämään virtaa suojarleelle. Aloitusvirraksi määriteltiin 0,5 A, joka nousee tasoittain 1 s välein aina 20 mA. Kuviossa 15 QuickCMC-testausnäky.



Kuvio 15. QuickCMC-testausnäky

QuickCMC-testausnäkyä ilmenee, että suoja-alueen trip-toiminto meni päälle, kun virtaa oli syötetty 880 milliampeeria. Tämän jälkeen virran syöttö pysähtyi. Testistä selviää myös, että trip-toiminto meni päälle, kun aikaa oli kulunut 4949 ms 0,8 A ylityksestä, selviää kuvioista 16 (C2-C1). Ylivirtasuojasimulaatio otettiin talteen IEDScout-nauhoitustoiminnolla, lisäksi laitettiin kytkentään toinen suoja-alue, jolle lähetettiin GOOSE-viestejä sekunnin välein, jotta nauhoituksessa näkyy jatkuvaa liikennettä. Kuviossa 16 ylivirtasuojauksen toisto SIGRALLA.



Kuvio 16. Ylivirtasuojausnauhoitus.

Kuviosta selviää, että suojareleiltä on nauhoitettu 6 eri kanavaa, joista ensimmäinen ja toinen on kytkimellä ohjattava led a ja b. Koska kytkimeen ei koskettu tässä simuloinnissa led a on ”totta”-arvossa koko simuloinnin ajan. Viides nauhoitettu väylä on suojareleen hälytys-toiminto, joka menee päälle ajassa 23s. Kun hälytys-toiminto menee pois päältä, eli syötetty virta on pysynyt noin 5 sekuntia yli 0,8A menee päälle trip-toiminto joka näkyy väylällä 4. Alimpana näkyvä väylä on toiselle suojareleelle syötettyä boolean arvoa sekunnin välein, jotta kuvasta on helpompi havainnollistaa jatkuvaa GOOSE-liikennettä.

8 TULOKSET

Tässä työssä tutustuttiin monipuolisesti OMICRON CMC850- ja CMC356 -laitteisiin. Lisäksi eri ohjelmistoilla pystyttiin suorittamaan laitteille tehtäviä toimenpiteitä.


IEDScout-ohjelmalla pystyttiin lukemaan, simuloimaan ja tallentamaan GOOSE-liikennettä. Ohjelma vaati jonkin verran perehtymistä ennenkuin sitä saatiin käytettyä. GOOSE-viestien kaappauksen voisi tehdä yhtäläillä ilmaisella Wireshark-ohjelmalla, mutta IEDScoutin GOOSE sniffer -toiminto on huomattavasti selkeämpi, koska IEDScout näyttää tutkittavan väylän reaaliajassa, eikä tallenna vanhoja GOOSE-viestejä. Wireshark kaappaa koko simuloinnin myös reaaliajassa, mutta tallentaa koko kaapatun GOOSE-liikenteen, jossa saattaa olla useita satoja GOOSE-viestejä, niistä on hankala lähteä etsimään jotain tiettyä GOOSE-viestiä. IEDScout on monipuolisempi kuin Wireshark, koska Wiresharkilla pystytään vain kaappaamaan ethernet-liikennettä, ei lähettämään sitä.

QuickCMC-ohjelmalla pystyttiin ohjaamaan OMICRON CMC356 -laitteesta syötettäviä virtoja ja jännitteitä. Ohjelman käyttö oli sinänsä yksinkertaista pienen perehtymisen jälkeen. Hankalinta oli rakentaa testikytkentä CMC356- ja VAMP 257 -laitteiden välillä, että johdot oli varmasti oikein kytkettyinä.

Ongelmakohtia työssä tuli vastaan vähän väliä. Alussa ei saatu kommunikaatiota toimimaan ollenkaan ohjauskoneen ja IED-laitteiden välillä. Tällaisista pienistä ongelmista kuitenkin selvittiin tutkimisen avulla ja muuttamalla esimerkiksi palomuurin asetuksia. Suurempia ongelmia tuotti myöhemmin OMICRON-ohjelmiston puuttuvat lisenssit. Päästyämme työssä siihen vaiheeseen, että nauhoitettu GOOSE-liikenne eli .cfg-tiedosto piti toistaa OMICRON Transview -ohjelmalla huomattiin, että koko ohjelma ei ole käytettävissä puuttellisen lisenssin takia. Tämä ongelma saatiin kuitenkin ratkaistua kun selvisi, että

Technobothnialta löytyy Siemensin SIGRA-ohjelmisto, joka pystyy myös toistamaan .cfg-tiedostoja.

Työssä jäi vähälle OMICRON CMC850 -laitteen käyttö puuttuvien laitteiden ja johtojen takia. Ainoa mitä laitteella pystyttiin tekemään oli .pcap-tiedoston toisto IED-laitteelle. CMC850-laitteessa olisi ollut myös mahdollisuus Sampled Values -toimintoon, joka pystyy lukemaan syötettyjä virta- ja jännitearvoja ja piirtämään näistä oskilloskooppitoiminnon avulla virta- ja jännitetaulukoita. Kuviosta 17 selviää minkälainen kytkentä olisi pitänyt rakentaa.



Kuvio 17. Sampled Values -kytkentä.

Kytkeentään olisi tullut lisätä myös OMICRON CMC850-laite, joka olisi kaapannut virta- ja jänniteliikennettä. Tämä jäi toteuttamatta, koska alussa puuttui Merging Unit, joka on oleellinen osa kytkentää, että sampled values toiminto pystyy lukemaan mitta-arvoja. Lisäksi olisi tarvittu ”viisas” kytkin johon pystyy liittämään myös valokuitukaapelin. Nämä laitteet saatiin hankittua, mutta lopulliseksi ongelmaksi muodostui CMIRIG-B -aikasynkronointilaitteen liittäminen Merging Unitiin, koska CMIRIG-B -laitteelta lähti koaksiaalikaapeli, mutta Merging Unitiin olisi pitänyt liittää valokuitutulo ja tarvittavaa adapteria ei saatu enää ajoissa hankittua.

9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työ oli todella mielenkiintoinen, koska itse piti selvittää mitä kaikkea OMICRON-laitteilla ja -ohjelmistoilla pystyy tekemään. Apua ei juurikaan muilta saanut, koska muillakaan ei ollut tietoa OMICRON-laitteista. OMICRON-laitteilla- ja -ohjelmistoilla pystytään monipuoliseen sähköautomaatiolaitteiden testaukseen. Mahdollisuuksia ohjelmistolla ja laitteilla olisi ollut huomattavasti laajempaan testaukseen, mutta ajanpuutteen ja puuttuvien komponenttien takia enempään tässä työssä ei pystytty. Opin tämän työn perusteella ymmärtämään sähköautomaatiotekniikan suojausjärjestelmiä ja GOOSE-kommunikointiprotokollaa, joista aiemmin minulla ei ollut juurikaan tietoa.

Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen saatuihin tuloksiin, koska lähtötiedot laitteista ja ohjelmistoista olivat käytännössä olemattomat. Työtä tulisi mielestäni jatkaa tutustumalla enemmän CMC 850 –laitteeseen sitten kun puuttuvat komponentit ovat saatu hankittua. Lisäksi jäi useita OMICRONin ohjelmistomoduuleja, joihin ei vielä tässä työssä ehditty tutustumaan.

LÄHTEET

- /1/ DEMVE – IEC 61850 koulutuspalveluiden kehittäminen monitoimittajaympäristössä. Viitattu 15.1.2013.
<http://www.merinova.fi/kehittamishankkeet/demve.html>
- /2/ Adamiak.M, Baigent.D, Mackiewich.R IEC 61850 Communication Networks and Systems In Substations. Viitattu 08.05.2013
<http://www.gedigitalenergy.com/multilin/journals/issues/spring09/iec61850.pdf>
- /3/ Technical overview and benefits of the IEC 61850 standart of substation automation. Viitattu 16.1.2013. <https://www.selinc.com/61850/>
- /4/ What is Goose (Generic Object Oriented Substation Event). Viitattu 18.1.2013. http://www.neteon.net/media/PDFFiles/Goose_Generic-Object-Oriented-Substation-Event.pdf
- /5/ Omicron introduction. Viitattu 18.1.2013.
<http://www.omicron.at/en/aboutus/company/>
- /6/ CMC850. Viitattu 18.1.2013.
<http://www.omicron.at/en/products/pro/secondary-testing-calibration/cmc-850/>
- /7/ CMC356 Universal relay testing and commissioning. Viitattu 22.1.2013
http://www.omicron.at/fileadmin/user_upload/files/pdf/en/CMC-356-Brochure-ENU.pdf
- /8/ VAMP 257 –suojareleen tekniset tiedot. Viitattu 24.4.2013
<http://www.fi.vamp.fi/Suomeksi/Tuotteet/Suojareleet/VAMP%20257%20Johtol%C3%A4hd%C3%B6n%20ja%20moottorin%20suojaterminaali/Default.aspx>